

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Коми

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: [tu@gsenkomi.ru](mailto:tu@gsenkomi.ru)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе  
168020 Республика Коми, Корткеросский район с. Корткерос ул. Советская д. 212  
Тел/факс 9-22-93, E-mail [nadzorkort@mail.ru](mailto:nadzorkort@mail.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 125

с.Корткерос

« 06» апреля 2022г.

Должностным лицом, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе, главным государственным санитарным врачом по Усть-Куломскому району, Корткеросскому району Савельевой Людмилой Юрьевной при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми №161 от 10.03.2022г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Богородский детский сад»,

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: Республика Коми, Корткеросский район, с.Богородск, ул.Школьная, д.57

ОГРН 1021101017783

ИНН 1113003999 КПП 111301001

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации:

**1. Нарушены санитарно-эпидемиологические требования:**

**ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 №28):**

1) п.2.4.6.2- в горячем цехе пищеблока детского сада д.Троицк нет моечных ванн для обработки мясной и рыбной продукции.

Что также является нарушением таблицы 6.18 раздела 6 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020 №32).

2) п.2.5.3- потолки, стены выше панелей в групповых, спальнях помещений, в туалете мл.группы, моечной пищеблока, в помещении холодильного оборудования детского сада с.Богородск; в буфетной, раздевальной, прачечной детского сада д.Троицк с дефектами, трещинами внутренней отделки, что не допускает влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3) п.2.5.3- в туалете, раздевальной, горячем цехе пищеблока между стенами и полом дефекты внутренней отделки, отверстия, щели.

4) п.п.2.8.1, 2.8.5 главы II- Уровни искусственного освещения при системе общего освещения, измеренные 15.03.2022 в период с 16:30 до 17:45 в МДОУ «Богородский детский сад», Республика Коми, Корткеросский район, с. Богородск, ул. Школьная, д. 57:

В помещении спальни младшей группы (1-4 года) в точках по эскизу № 1-7, 10-15, 19-21, 23-24, 28-30, 33-34, 37-38, 41-44 освещенность составляет от 44 до 68 люкс, при гигиеническом нормативе не менее 75 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям п. 2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20, п.п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

В помещении игровой младшей группы (1-4 года) в точках по эскизу № 46-60, 62-70, 72-105 освещенность составляет от 245 до 349 люкс, при гигиеническом нормативе не менее 400 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям п. 2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20, п.п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

В раздевальной младшей группы (1-4 года) в точках по эскизу № 106-133 освещенность составляет от 137 до 180 люкс, при гигиеническом нормативе не менее 200 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям п. 2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20, п.п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

В раздевальной старшей группы (4-7 лет) в точках по эскизу № 134, 138-140, 147, 160-161 освещенность составляет от 166 до 181 люкс, при гигиеническом нормативе не менее 200 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям п. 2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20, п.п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

В спальне старшей группы (4-7 лет) в точках по эскизу № 162-206 освещенность составляет от 32 до 58 люкс, при гигиеническом нормативе не менее 75 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям п. 2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20, п.п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

В игровой старшей группы (4-7 лет) в точках по эскизу № 207-266 освещенность составляет от 150 до 255 люкс, при гигиеническом нормативе не менее 400 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям п. 2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20, п.п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. (экспертное заключение №512/2022-1/2022/212 от 23.03.2022, протокол испытаний №03/2-Г-81-О от 17.03.2022).

5) п.2.7.1 главы II- Относительная влажность воздуха, измеренная 15.03.2022 в период с 16:30 до 17:45, в помещениях спальни, игровой (групповой), раздевальной младшей группы (1-4 года); спальни, игровой (групповой), раздевальной старшей группы (4-7 лет); музыкального зала в точках по эскизу № 1-18 составляет от 18-20 %, при допустимой величине параметров в пределах 40-60 %, что **не соответствует** п. 2.7.1 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 5.34 п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(экспертное заключение №512/2022-1/2022/212 от 23.03.2022, протокол испытаний №03/2-Г-82-М от 17.03.2022).

### **СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":**

1) Исследованный образец воды питьевой из водопроводной сети, отобранный 14.03.2022 11 ч 15 мин из водопроводного крана пищеблока МДОУ «Богородский детский сад», Республика Коми, Корткеросский район, д.Троицк, д. 123:

- концентрация химического вещества – марганца с учетом погрешности составляет 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, что **не соответствует** требованиям таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- концентрация химического вещества – общего железа с учетом погрешности составляет 0,74 мг/дм<sup>3</sup>, что **не соответствует** требованиям таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (экспертное заключение №512/2022-2/2022/212 от 01.04.2022 г., протокол № 01,02-2250 от 21.03.2022 г.).

Что также является нарушением п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 (вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде), п.2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. №32 (холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде).  
Ответственность за выявленное нарушение возлагается на заведующего Михайлову Ирину Валериановну (часть 1 статьи 6.7 КоАП РФ).

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Богородский детский сад»

#### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1) В горячем цехе пищеблока детского сада д.Троицк оборудовать моечные ванны для обработки мясной и рыбной продукции.

Срок-01.09.2022

2) На потолках, стенах выше панелей в групповых, спальнях помещений, в туалете мл.группы, моечной пищеблока, в помещении холодильного оборудования детского сада с.Богородск; в буфетной, раздевальной, прачечной детского сада д.Троицк устранить дефекты, трещины внутренней отделки.

Срок-01.09.2022

3) В туалете, раздевальной, горячем цехе пищеблока между стенами и полом устранить дефекты внутренней отделки, отверстия, щели.

Срок-01.09.2022

4) Обеспечить уровни искусственной освещенности при системе общего освещения в помещениях спальни, игровой, раздевальной младшей группы (1-4 года), старшей группы (4-7 лет) детского сада с.Богородск по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Богородск, ул.Школьная, д.57.

Срок-01.09.2022

5) Обеспечить параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в помещениях спальни, игровой (групповой), раздевальной младшей группы (1-4 года); спальни, игровой (групповой), раздевальной старшей группы (4-7 лет); музыкального зала по адресу: Республика Коми, Корткеросский район, с.Богородск ул.Школьная, д.57, определенные требованиями гигиенических нормативов.

Срок-01.09.2022

6) Обеспечить организацию по адресу Республика Коми, Корткеросский район, д.Троицк, питьевой водой по концентрации химического вещества: общее железо, марганец в соответствии установленных требований, предъявляемых к питьевой воде.

Срок-01.09.2022

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении **в срок до «01» сентября 2022г.**, представив в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по республике Коми в Уст-Куломском районе (рабочее место в Корткеросском районе) по адресу 168020 Республика Коми Корткеросский район с.Корткерос ул.Советская д.212 **информацию в письменной форме, подтвержденную документально.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Коми  
в Усть-Куломском районе



Л.Ю.Савельева

Исп. Юраниева Е.Н. (тел.9-22-93)

Копию настоящего предписания получил « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.