

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МО МР «КОРТКЕРОССКИЙ»  
Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Богородский детский сад»  
168057, Республика Коми  
Корткеросский р-н  
С.Богородск, Школьная, дом 57  
тел. 8(82136)9-63-26  
e-mail: bogorogskсад@mail.ru  
29 августа 2022 г.  
№ 56  
на № 125 от 29.08.2022

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Коми,  
в Усть – Куломском районе  
Л.Ю. Савельевой

### **Отчет об исполнении предписания.**

Рассмотрев предписание № 125 от 06 апреля 2022 года «Об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства» администрация МДОУ «Богородский детский сад» сообщает следующее:

- П.1. В горячем цехе пищеблока детского сада д.Троицк оборудовать моечные ванны для обработки мясной и рыбной продукции (Приложение 1)
- П.2. На потолках, стенах выше панелей в групповых, спальнях помещений, в туалете мл. группы, моечной пищеблока, в помещении холодильного оборудования детского сада с.Богородск; в буфетной, раздевальной, прачечной детского сада д.Троицк устранить дефекты, трещины внутренней отделки. ( Приложение 2)
- П.3. В туалете, раздевальной, горячем цехе пищеблока между стенами и полом устранить дефекты внутренней отделки, отверстия, щели. ( Приложение 3)
- П.4. Обеспечить уровни искусственной освещенности при системе общего освещения в помещениях спальни, игровой, раздевальной младшей группы (1-4 года), старшей группы ( 4-7 лет) детского сада с.Богородск. ( Приложение 4)
- П.5. Обеспечить параметры микроклимата в помещениях спальни, групповой, раздевальной младшей и старшей группы и музыкального зала в детском саду с.Богородск. ( Приложение 5)
- П.6. Обеспечить организацию питьевой водой по концентрации химического вещества: общее железо, марганец в соответствии установленных требований, предъявляемых к питьевой воде. ( Приложение 6)

Заведующий МДОУ «Богородский детский сад»  
И.В.Михайлова

